

«Утверждаю»  
 Технический директор ОАО «Корякэнерго»  
 А.В. Колесников  
 «04» 08 2014г

Приложение к приказу № 552-А  
 от «04» 08 2014 г

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ  
 ЭНЕРГИИ С КОЛЛЕКТОРОВ КОТЕЛЬНЫХ П.КРУТОГОРОВСКИЙ  
 НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2014-2015гг.

Тем. наруж возд. $t_{н.в.}^{\circ}\text{C}$	Темпер. сетевой воды		Тем. наруж возд. $t_{н.в.}^{\circ}\text{C}$	Темпер. сетевой воды	
	В под-м труб-де Т <sub>1</sub>	В обр-м труб-де Т <sub>2</sub>		В под-м труб-де Т <sub>1</sub>	В обр-м труб-де Т <sub>2</sub>
+8	41,2	35,8	-9	68,9	53,4
+7	42,8	36,8	-10	69,6	53,9
+6	44,5	37,9	-11	70,3	54,3
+5	46,1	38,9	-12	71	54,8
+4	47,7	39,9	-13	71,8	55,2
+3	49,4	41	-14	72,5	55,7
+2	51,0	42,0	-15	73,2	56,1
+1	52,6	43,1	-16	73,9	56,6
0	54,2	44,1	-17	74,6	57,1
-1	55,9	45,1	-18	75,3	57,5
-2	57,5	46,2	-19	76	58
-3	59,1	47,2	-20	76,7	58,4
-4	60,8	48,2	-21	77,5	58,9
-5	62,4	49,3	-22	78,2	59,3
-6	64,0	50,3	-23	78,9	59,8
-7	65,7	51,3	-24	79,6	60,2
-8	67,3	52,4	-25	80,0	60,5
			-26	80,3	60,7

Начальник ТТО Марфенин А.С.  
 Исп. инженер ТТО Хайдаров Д.А.